Rapporto di prova N°: 90626 - Campione N° 18480
Committente: C.A.M.A. S.r.l.
Campionamento eseguito da: Sig. Gabriele Ciulla
Data del campionamento: 23/09/2026

Tipologia del campione: acqua di pozzo
Luogo di campionamento: Via S.M. 25, 1, Monreale (PA) – rubinetto uscita pozzo

RISULTATI ANALITICI

(Valido a tutti gli effetti di legge come da art. 16 R.D. n. 842 del 1/3/1928 e da art. 3 L. n. 396 del 24/5/1967)

Identificazione della prova	Unità di misura	Risultato	Valori di riferimento D.Lgs 102/2025	Metodo di prova
pH	---	8.1	6.5-9.5	ISTISAN 07/31
Colore	---	Accettabile	(1)	ISTISAN 07/31
Odore	---	Accettabile	(1)	ISTISAN 07/31
Sapore	---	Accettabile	(1)	ISTISAN 07/31
Torbidità	NTU	0.3	1.0	ISTISAN 07/31
Conducibilità	µS/cm	608	2500	ISTISAN 07/31
Residuo fisso a 180°C	mg/l	415.1	1500 M.C. (3)	ISTISAN 07/31
Ossidabilità	mgO2/l	< 1	5.0	ISTISAN 07/31
Durezza totale	°F	57.2	≥ 15	ISTISAN 07/31
Calcio	mg/l	140.8*	100 (2) V.G.	ISTISAN 07/31
Magnesio	mg/l	53.5*	50 (2)	ISTISAN 07/31
Cloruri	mg/l	22.9	250	ISTISAN 07/31
Solfati	mg/l	11.1	250	ISTISAN 07/31
Nitrati	mg/l	20.5	50	ISTISAN 07/31
Nitriti	mg/l	< 0.1	0.5	ISTISAN 07/31
Ione ammonio	mg/l	< 0.1	0.5	ISTISAN 07/31
Ferro	µg/l	< 20	200	ISTISAN 07/31
Cloro residuo	mg/l	< 0.05	0.20 V.C.	ISTISAN 07/31
Carica batterica a 22°	UFC/ ml	28	100	UNI EN ISO 6222:2001
Escherichia coli	UFC/100 ml	Assenti	Assenti	UNI EN ISO 9308-1:2014
Coliformi	UFC/100 ml	Assenti	Assenti	UNI EN ISO 9308-1:2014
Enterococchi	UFC/100 ml	Assenti	Assenti	UNI EN ISO 7899-2:2003

Data inizio analisi: 23/09/2026
Data fine analisi: 29/09/2026

(1): Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
(2): Valori indicati dal D.P.R. 236/88
(3): Valore indicato nel D. Lgs.31/01.

Il Chimico
Dott.ssa Vincenza Accurso

Chimico
ACCURSO VINCENZA
ORDINE CHIMICI E FISICI DELLA SICILIA
29.09.2026 13:04:27 GMT+02:00

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione esaminato, qualsiasi estrapolazione esula dallo scopo di questo documento.